

Kontaktperson RISE

Henrik Persson

Energi och cirkulär ekonomi

010-516 55 21

henrik.persson@ri.se

Datum

2020-01-02

Beteckning

2P00015-D

Sida

1 (1)

Värmebaronen AB  
Arkelstorpsvägen 88  
291 94 KRISTIANSTAD

## Utlåtande för pelletsspannan Pellmax UB

### Uppdrag

Utlåtande angående Ecodesignkrav enligt EU kommissionens förordning (EU) 2015/1189 och rådets direktiv 2009/125/EG för pelletsspannan typ Pellmax UB med pelletsbrännare Viking Bio 200 tillverkad av Värmebaronen AB, Kristianstad.

### Provobjekt

Pelletsspanna typ Pellmax UB med pelletsbrännare Viking Bio 200 tillverkad av Värmebaronen AB, Kristianstad.

### Mätning

Pelletsspannan Pellmax UB med pelletsbrännare Viking Bio 200 har provats enligt EN 303-5:2012.

Beräkning av resultaten har skett enligt bilaga III i förordningen (EU) 2015/1189. För beräkning av verkningsgrad har det kalorimetriska värmevärdet (övre värmevärde) använts.

För provningsresultat se rapport med beteckning 7P04177 daterad 2017-08-24.

### Utlåtande Ecodesign

Pelletsspannan Pellmax UB med pelletsbrännare Viking Bio 200 uppfyller kraven i förordningen (EU) 2015/1189 och rådets direktiv 2009/125/EG.

### **RISE Research Institutes of Sweden AB** **Energi och cirkulär ekonomi - Förbrännings- och aerosolteknik**

Utfört av

Granskat av

Henrik Persson

Anna Sager

### **RISE Research Institutes of Sweden AB**

Postadress

Box 857  
501 15 BORÅS

Besöksadress

Brinellgatan 4  
504 62 BORÅS

Tfn / Fax / E-post

010-516 50 00  
033-13 55 02  
info@ri.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.